

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 11/\_\_\_\_\_

Беловодский с.о.  
Место составления

07.03.2024 г.  
Время 14:55

1. **Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Жаксынского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. **Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка** № 11 от 01.03.2024 г.

3. **Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку**  
Дмитриев Артем Валериевич - Главный специалист  
АБИЛЬМАЖЕНОВ БИРЖАН МАНАТОВИЧ - Начальник ОЧС Жаксынского района

4. **Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)**

021240004005, Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Беловодское отдела образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области».

**Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:**

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Беловодское отдела образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области», АКМОЛИНСКАЯ, ЖАКСЫНСКИЙ, Беловодское, Школьная (УЛИЦА), 7А.

5. **Период проведения проверки** 06.03.2024 - 07.03.2024

6. **За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан) предписываю выполнить следующие мероприятия:**

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Беловодское отдела образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области».

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения
1	П. 4 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное ✓	Ответственные за пожарную безопасность пройти обучения по программе пожарно-технического минимума. Основание: п.8 правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики

Казахетан от 21 февраля 2022 года № 55, п. 4  
Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности; срок устранения; 05.06.2024

2 П. 6 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

Незначительное

В помещении дежурного персонала установить инструкцию о мерах пожарной безопасности. Основание: п.10 Правил пожарной безопасности утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 п.6 проверочного листа в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности; срок устранения; 05.06.2024

3 П. 7 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

Незначительное

Завести журнал по учету работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту технических средств систем противопожарной защиты, проверок наличия и состояния первичных средств пожаротушения. Основание: п.66 Правил пожарной безопасности утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55, п.7 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности; срок устранения; 05.06.2024

4	<p>П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности</p> <p style="text-align: center;">W</p>	<p>Грубое</p>	<p>срок устранения: 05.06.2024</p> <p>Привести в исправное состояние автоматическую пожарную сигнализацию в здании школы. Основание: п. 6, 62 Правил пожарной безопасности утвержденный Приказом МЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55 п. 29 Проверочного листа в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности;</p> <p>срок устранения: 05.06.2024</p>
5	<p>П. 51 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности</p>	<p>Значительное</p>	<p>В здании школы, имеющиеся первичные средства пожаротушения (огнетушители) пройти своевременное техническое обслуживание (освидетельствование) и перезарядку. Основание: п.18 правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55, п.51 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.;</p> <p>срок устранения: 05.06.2024</p>
6	<p>П. 66 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности</p>	<p>Грубое</p>	<p>На путях эвакуации (на 1-2 этажи) для отделки полов применяется горючий материал (линолеум). демонтировать. Основание: п.36 п п. 3 правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55, п.66 Проверочный лист в сфере</p>

			государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.; срок устранения: 05.06.2024
7	П. 120 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Заключить договор на обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре. Основание: п. 70 п.п. 7 правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55, п.120 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.; срок устранения: 05.06.2024
8	П. 122 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	Провести занятия с обслуживающим персоналом на знания устройств и принципов работы систем и установок пожарной сигнализации. Основание: пп. 4 п.65 Правил пожарной безопасности утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 п.122 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.; срок устранения: 05.06.2024

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного

лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

Рябенко В. В. Мерехов Ф. А.

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего проверку, подпись)

Абдулхамидов В. М.

9. Предписание получил (ФИО (при его наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физическое лицо), подпись

Рябенко В. В. Мерехов Ф. А.

«07» 03 2024 г.



**ТОО «CSM-A» ЖИПС**

(уыймның толық атау / наименование организации)

Өрт-техникалық минимум бойынша

№ 2011 КУӨЛІГІ / УДОСТОВЕРЕНИЕ

по пожарно-техническому минимуму № 20011

Берілді / Выдано Дүйсенбаев Мухамедбай  
Макселиков  
(т.а.ә / ф.и.о.)



Лауазымы / Должность Директор

Жұмыс орны / Место работы ОИИ  
С.Беловодское Накаркентский р-он

**Білімін тексеру туралы мәліметтер  
Сведения о проверках знаний**

Ол өрт-техникалық минимумы көлемінде өрт

қауіпсіздігі біліміне емтихан тапсырды. / В том, что он(а) сдал(а) экзамены на знание в области пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума

Негіздеме: 2024 ж./г. 23.05 № 800 хаттама

Основание: 2027 ж./г. 23.05 протокол дейін жарамды

Басшы Аманжол Н.С. действительно

Руководитель (оқу орталығының/учебного центра) (т.а.ә / ф.и.о.)

М.О. / М.П.

Жауапкершілігі шектеулі серіктестік/Товарищество с ограниченной ответственностью «CSM-A»  
Оқу-сараптама орталығы/Учебно – экспертный центр «QAZAQ PROFF»  
Қазақстан, 010000, Ақмола облысы, Астана қ. , көш. Е 319, 2, ап. (кеңсе) 155 / Казахстан, 010000,  
Ақмолинская область, г. Астана, ул. Е 319, д. 2, кв. (офис) 155  
БСН/БИН 201240004935. Тел.: +7 (747) 888 99 65



**ХАТТАМА/ПРОТОКОЛ №800/1**

**«23» мамыр/мая 2024 ж./г.**

**ЖШС/ТОО «CSM-A»**

**Оқу-сараптама орталығы/Учебно – экспертный центр  
«Qazaq prof»**

**Комиссия төрағасы/Председатель комиссии:**

Абылгазина Жанна Галиарслановна - оқу-сараптама орталығының директоры/ директор учебно – экспертного центра «Qazaq prof»

**Комиссия мүшелері/Члены комиссии:**

Абдилдин Торехан Бауыржанович – оқу-сараптама орталығының өрт қауіпсіздігі сарапшысы/эксперт по пожарной безопасности учебно – экспертного центра «Qazaq prof»

Галиарслан Алия Галиарсланқызы - оқу-сараптама орталығының әдіскері/ методист учебно – экспертного центра «Qazaq prof»

**Общеобразовательная школа село Беловодское Жаксынского района Қызметкерлерінің (өрт-техникалық минимум көлемінде) білімін тексерді Қазақстан Республикасының заңдарында және нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген өрт қауіпсіздігі талаптарының көлемінде:/ Провели проверку знаний работников Жаксы ауданы, Беловодское ауылындағы жалпы білім беретін мектеп (пожарно-технического минимума) в объеме требований пожарной безопасности, установленных Законами и нормативными правовыми актами Республики Казахстан:**

- **Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2014 жылғы 9 маусымдағы № 276 бұйрығына (бұйрығына) сәйкес/В соответствии с приказом (распоряжением) Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от «9» июня 2014 года № 276**

№	Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)/Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Лауазымы /Должность	Компанияның атауы /Наименование организации	Білімді тексеру нәтижесі (тапсырды/ тапсырмады)/Результат проверки знаний (сдал/ не сдал)	Тексерілген адамның қолы /Подпись проверяемого
1	2	3	4	5	6
1	Дуйсенбаев Мерекебай Жаксиликович	Директор	Общеобразовательная школа село Беловодское Жаксынского района/ Жаксы ауданы, Беловодское ауылындағы жалпы білім беретін мектеп	тапсырды/сдал(а)	

**Комиссия төрағасы/Председатель комиссии:**

Абылгазина Жанна Галиарслановна

(қолы/подпись)

**Комиссия мүшелері/Члены комиссии:**

Абдилдин Торехан Бауыржанович

(қолы/подпись)

Галиарслан Алия Галиарсланқызы

(қолы/подпись)



М.О./М.П. «23» мамыр/мая 2024 ж./г.







**ХАТТАМА/ПРОТОКОЛ №800/2**

**«23» мамыр/мая 2024 ж./г.**

**ЖШС/ТОО «CSM-A»**

**Оқу-сараптама орталығы/Учебно – экспертный центр  
«Qazaq prof»**

**Комиссия төрағасы/Председатель комиссии:**

Абылгазина Жанна Галиарслановна - оқу-сараптама орталығының директоры/ директор учебно – экспертного центра «Qazaq prof»

**Комиссия мүшелері/Члены комиссии:**

Абдилдин Торехан Бауыржанович – оқу-сараптама орталығының өрт қауіпсіздігі сарапшысы/эксперт по пожарной безопасности учебно – экспертного центра «Qazaq prof»

Галиарслан Алия Галиарсланқызы - оқу-сараптама орталығының әдіскері/ методист учебно – экспертного центра «Qazaq prof»

**Общеобразовательная школа село Беловодское Жаксынского района Қызметкерлерінің (өрт-техникалық минимум көлемінде) білімін тексерді Қазақстан Республикасының заңдарында және нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген өрт қауіпсіздігі талаптарының көлемінде:/ Провели проверку знаний работников Жаксы ауданы, Беловодское ауылындағы жалпы білім беретін мектеп (пожарно-технического минимума) в объеме требований пожарной безопасности, установленных Законами и нормативными правовыми актами Республики Казахстан:**

- **Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2014 жылғы 9 маусымдағы No 276 бұйрығына (бұйрығына) сәйкес/В соответствии с приказом (распоряжением) Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от «9» июня 2014 года № 276**

№	Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)/Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Лауазымы /Должность	Компанияның атауы /Наименование организации	Білімді тексеру нәтижесі (тапсырды/ тапсырмады)/Результат проверки знаний (сдал/ не сдал)	Тексерілген адамның қолы /Подпись проверяемого
1	2	3	4	5	6
1	Дахай Адай	Завхоз	Общеобразовательная школа село Беловодское Жаксынского района/ Жаксы ауданы, Беловодское ауылындағы жалпы білім беретін мектеп	тапсырды/сдал(а)	

**Комиссия төрағасы/Председатель комиссии:**

Абылгазина Жанна Галиарслановна

(қолы/подпись)

**Комиссия мүшелері/Члены комиссии:**

Абдилдин Торехан Бауыржанович

(қолы/подпись)

Галиарслан Алия Галиарсланқызы

(қолы/подпись)

М.О./М.П. «23» мамыр/мая 2024 ж./г.

